



GEZE FRANCE
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
F - 77170 - SERVON

V/Réf : -
N/Réf : 4299/05 - AC/MF

Maizières-lès-Metz, le 8 novembre 2005

Objet : Attestation d'essai

A l'attention de Monsieur Frédéric CATHERINE

Monsieur,

Nous vous confirmons que le ferme-porte TS 5000 (GEZE) à bras glissière a été testé, côté opposé au feu, sur un bloc-porte métallique à deux vantaux inégaux « CF 64 – 2V 90 » (PUERTAS PADILLA) de dimensions de passage libre 1705 x 2096 mm (l x h) lors des essais de résistance au feu n° 05-V-095 et n° 05-V-096 réalisés selon la norme NF EN 1634-1.

Le ferme-porte n'a pas présenté de désagrement pour les performances d'étanchéité au feu et d'isolation thermique pendant une durée de 130 min.

Compte tenu du comportement au feu d'autres fermes-portes testés lors du même essai et de constitution proche (notamment TS 4000), le résultat ci-dessus peut être étendu au même ferme-porte monté côté feu.

Dans ces conditions, nous vous confirmons que ce ferme porte peut-être utilisé en remplacement de celui initialement testé sur des blocs-portes à un vantail ou à deux vantaux – ossature à base de bois ou métallique – faisant l'objet d'un procès-verbal en cours de validité prononçant des classements EI₁₂₀ 2 15 à EI₁₂₀ 2 120.

Le cas échéant, et à la demande du propriétaire du procès-verbal concerné, cette position devra être officialisée par l'intermédiaire d'une extension de classement.

Espérant avoir répondu à votre attente, veuillez croire, Monsieur, en l'expression de nos sentiments distingués.

Alexandre CAPUZZO
Ingénieur Chargé d'Essais