



Version originale en allemand faisant foi. Traduction délivrée à titre informatif.
En cas de doute, la version allemande est valable.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

0672 – CPD – 0059

Dans le cadre de la Directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres concernant les produits de construction (Directive Produits de Construction – DPC), modifiée par la Directive 93/68/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 22 juillet 1993, il a été établi que le produit de construction

Ferme-porte automatique par le haut “GEZE TS Wood”

avec la classification stipulée dans l'annexe de ce certificat

mis sur le marché par :

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

et fabriqué dans l'usine :

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

est soumis par le fabricant à un contrôle de la production en usine ainsi qu'à des essais complémentaires d'échantillons prélevés dans l'usine selon un plan d'essais prescrit et que l'organisme notifié, a réalisé les essais de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'attestation de conformité et les caractéristiques du produit décrites dans la spécification technique dans l'annexe ZA de la norme harmonisée:

EN 1154:1996 + A1:2002

sont appliquées et que le produit satisfait toutes les exigences prescrites.


Ce certificat fut délivré pour la première fois le 10.04.2006 et, sauf annulation ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique de référence ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine ne sont pas modifiés de manière significative.

Stuttgart, le 10.04.2006

Laboratoire d'essais de matériaux de construction –
L'Université de Stuttgart
Département pour les matériaux de construction minéraux
Bureau de Certification


(Akad. Dir. Dipl.-Ing. K. Zeus)
Directeur du Bureau de Certification





**Annexe au Certificat de Conformité CE
0672 – CPD – 0059**

Classification du ferme-porte

GEZE TS Wood

EN 1154

3	8	3	1	1	3
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Stuttgart, le 10.04.2006

Laboratoire d'essais de matériaux de construction –
L'Université de Stuttgart
Département pour les matériaux de construction minéraux
Bureau de Certification

(Akad. Dir. Dipl.-Ing. K. Zeus)
Directeur du Bureau de Certification

