

Certificat de tests

Garnitures de portes LIGNE 19

en inox qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304)

NORMBAU certifie que les garnitures de portes de la Ligne 19 ont été testées avec succès par nos soins.

Suite à ces tests, NORMBAU certifie que les garnitures de portes :

- Normbau Ligne 19, avec carré de 7 mm

répondent aux exigences de la norme EN 1906 : 2010 :

- catégorie d'utilisateurs classe 2
- fréquence moyenne d'utilisation
- durabilité classe 6 : 100 000 cycles.

NORMBAU-FRANCE